

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsoph@nsoph.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.085.Н.01579**

(номер сертификата соответствия)

030211

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Акционерное Общество «ХЕМКОР» (АО «ХЕМКОР»)

Адрес: 606000, Россия, г. Дзержинск, ул. 1 Мая, д. 1.

ОГРН: 1075249010550. Телефон: +74953351082, адрес электронной почты: info@chemkor.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Акционерное Общество «ХЕМКОР» (АО «ХЕМКОР»)

Адрес: 606000, Россия, г. Дзержинск, ул. 1 Мая, д. 1.

ОГРН: 1075249010550. Телефон: +74953351082, адрес электронной почты: info@chemkor.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС ООО «ПожСтандарт». 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302.

Телефон +74959800474; факс +74959800474, адрес электронной почты info@pojstandart.ru.

ОГРН: 1107746088548. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.085 от 07.12.2017 г., выдан Ассоциацией «НСОПБ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Трубы и патрубки из непластифицированного поливинилхлорида для канализации с наружными диаметрами: 50, 90, 110, 160, 200, 250 мм, выпускаемые по ТУ 6-19-307-86 с изм. 1-8. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности». Согласно приложению на 1 листе (бланк № 005246). код ОК 034-2014 (ОКПД 2) 22.21.21.129 Код ТН ВЭД России 3917 23 100

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 6-19-307-86 «Трубы и патрубки из непластифицированного поливинилхлорида для канализации. Технические условия» с изм. 1-8. Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.ОШ01.ОС08.СМК.00270 от 25.06.2019 г. до 25.06.2022 г., выдан ОС ООО "Стандарт-Групп", рег. № СДС-СМ RU.3791.ОС08.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ДОПБ009/06-2019 от 27.06.2019 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.085 от 07.12.2017 г., адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.09.2019 г. по 24.09.2024 г.

Руководитель

(заместитель руководителя)

органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Н.Э. Иванова

И.А. Карев





НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
 регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.085.Н.01579

(номер сертификата соответствия)

005246

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94, раздел 7. Метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г2 (слабогорючие) по СНиП 21-01-97* (с изм. 1, 2).
ГОСТ 30402-96, п.9.	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по СНиП 21-01-97* (с изм. 1, 2).
ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по СНиП 21-01-97* (с изм. 1, 2).
ГОСТ 12.1.044-2018 п. 13.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по СНиП 21-01-97* (с изм. 1, 2).



Руководитель
 (за меститель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Иванова

Карев

Н.Э. Иванова

И.А. Карев