



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~техническим~~) продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.16.П.019112.12.11 Дата 23. 12. 2011 г.

На основании заявления (№, дата) 21423 21.12.2011

Организация-изготовитель

"Danfoss A/S"

Адрес: DK-6430, Nordborg, Denmark (Дания) Заводы фирмы-изготовителя по приложению.

Импортер (поставщик), получатель

"Danfoss A/S"

Адрес: DK-6430, Nordborg, Denmark (Дания)

Наименование продукции:

Арматура промышленная трубопроводная из стали, т.м.: "Danfoss": клапаны регулирующие в том числе для составных регуляторов температуры, расхода и давления, типы: VFQ, VFG, VFU, VFGS, PCV, AFQM, STFL; краны шаровые, типа: JIP

Продукция изготовлена в соответствии с:

Декларация о соответствии, Сертификат качества.

Перечень документов, представленных на экспертизу:

протокол испытаний, декларация о соответствии, сертификат соответствия, уставные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции
из стали

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЛЦ материалов, производств и товаров для детей при НЦЗД РАМН(аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.140) № 1112-001838 ДА от 21.12.2011 г.

№ 024912

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах балл	0	2
Цветность градус	без изменений	не более 20 градусов
Мутность единицы формазину	менее 0,5	не более 2,6 мутности по
Наличие осадка	отсутствует	отсутствие
pH единицы pH	6,8	6-9
Перманганатная окисляемость мг/л	0,9	5,0
Железо мг/л	0,08	0,3
Марганец мг/л	менее 0,05	0,1
Хром мг/л	менее 0,01	0,05
Никель мг/л	менее 0,05	0,1
Медь мг/л	0,02	1,0
Кремний мг/л	0,1	10,0
Кадмий мг/л	менее 0,0002	0,001
Свинец мг/л	менее 0,001	0,03
Цинк мг/л	менее 0,1	5,0
Алюминий мг/л	0,01	0,5

Область применения:
для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
В соответствии с инструкцией производителя.

Информация, наносимая на этикетку:
Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Арматура промышленная трубопроводная из стали, т.м.: "Danfoss": клапаны регулирующие в том числе для составных регуляторов температуры, расхода и давления, типы: VFQ, VFG, VFU, VFGS, PCV, AFQM, STFL; краны шаровые, типа: JIP

соответствует ~~(не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~государственной регистрации продукции~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача)

Иваненко А.В.

Ф.И.О.
Иваненко А.В.

М. П.

Заведующий отделом
организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

Гордеева Т.И.



Эксперт (эксперты)

Митянина Т. В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.16.П.019112.12.11

Дата 23.12.2011 г.

Изготовитель: "Danfoss A/S"

Адрес: DK-6430, Nordborg, Denmark (Дания) Заводы фирмы-изготовителя: 1. "Danfoss Regler GmbH" адрес: D-76297, Stutensee, Germany; 2. "Danfoss Trata d.o.o." адрес: Jozeta Jame 16, 1210 Ljubljana-Sentvid, Slovenia; 3. "Danfoss (Tianjin) Ltd." адрес: No.9 Qianhui Road, Wuqing Development Area, Tianjin, 301700, China; 4. "Danfoss A/S" адрес: Bodebjergvej 22 5620 Glamsbjerg, Denmark; 5. "Danfoss A/S" адрес: Jens Juuls Vej 9, 8260 Viby J, Denmark



Главный врач
(заместитель главного врача)

М.П.

Иваненко А.В.

Мисгайлов А.В.

Заведующий отделом
организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

Гордеева Т.И.

Эксперт (эксперты)

Митянина Т. В.

