

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Подставка пожарная сварная соответствует
техническим требованиям
ТУ 4923-001-00218182-2004

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 10 ЯНВ 2022

ОТК _____



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

ПОДСТАВКА ПОЖАРНАЯ
СВАРНАЯ ППС-200
ТУ 4923-001-00218182-2004

ПАСПОРТ


НАЗНАЧЕНИЕ

Подставка пожарная сварная предназначена для трубопроводов с рабочим давлением воды до 1,0 МПа (10 кг/см²) для установки пожарных гидрантов.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Испытано гидравлическим давлением
Р_у = 1,5 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



Наружный диаметр трубы DN	Высота общая Н	Диаметр фланца D	Высота Фланца h	Масса, не более, кг
мм				
219	330	330	22	20,0