



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД38.Н00728

Срок действия с 12.11.2019

по 11.11.2022

№ 0396299

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС». Место нахождения: 117393, Российская Федерация, город Москва, улица Архитектора Власова, дом 49, комната 51. Место осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, Большой Строченовский переулок, дом 22/25, строение 1. Телефон: +7 (495) 782-17-08, адрес электронной почты: info@serconsrus.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.10АД38 выдан Федеральной службой по аккредитации. Дата регистрации аттестата аккредитации: 07.11.2016 года

**ПРОДУКЦИЯ** Изделия теплоизоляционные Energoflex Black Star Duct в виде листов (рулонов), применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок, марки (см. приложение - бланк № 0008419) РИ.ТР.878-2016

код ОК  
034-2014 (КПЕС 2008)  
22.21.41.110

Серийный выпуск

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009), спецификация производителя

код ТН ВЭД  
3919 90 000 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «РОЛС Изомаркет»  
Адрес: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 2, этаж 2  
ИНН: 7714282378

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО «РОЛС Изомаркет»  
Адрес: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 2, этаж 2  
Телефон: 7(495)787-6862. Факс: 7(495)787-6862. E-mail: info@rols-isomarket.ru  
ИНН: 7714282378

**НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 222-11/12-В от 11.11.2019 года, выданного испытательной лабораторией «Велес» Общества с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «Велес», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.006.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

*В. Смирнов*  
подпись

В.А. Смирнов  
инициалы, фамилия

Эксперт

*А.Н. Крестников*  
подпись

А.Н. Крестников  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ 0008419

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД38.Н00728

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
034-2014 (КПЕС 2008) 22.21.41.110 3919 90 000 0	Изделия теплоизоляционные Energoflex Black Star Duct в виде листов (рулонов), применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок, марки:	РИ.ТР.878-2016
	ENERGOFLEX BLACK STAR DUCT (теплопроводность при 20 С-0,042Вт/(м К); Максимальная рабочая температура- 95 С; Сравнительный коэффициент паропроницаемости-3000);	
	ENERGOFLEX BLACK STAR DUCT AL (теплопроводность при 20 С-0,042Вт/(м К); Максимальная рабочая температура- 95 С; Сравнительный коэффициент паропроницаемости-3000).	
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «РОЛС Изомаркет» Адрес: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 2, этаж 2	



Руководитель органа

Эксперт

*В. Смирнов*  
подпись  
*А.Н. Крестников*  
подпись

В.А. Смирнов  
инициалы, фамилия

А.Н. Крестников  
инициалы, фамилия